


正本

發文方式：紙本郵寄

檔號：

保存年限：



交通部臺灣鐵路管理局工務處 開會通知單

10444

臺北市南京西路9號6樓

受文者：劉委員金鐘

發文日期：中華民國109年12月14日

發文字號：工橋隧字第1090020492號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如備註三(本文附件請至本局附件下載區(<http://attach.railway.gov.tw/>)下載，附件驗證碼：3VNAER)

開會事由：本局109年度通用設計推動委員會設施組第1次會議

開會時間：中華民國109年12月22日(星期二)上午9時30分

開會地點：本局工務處會議室(5樓5176室)

主持人：王科長立德

聯絡人及電話：周瑋鈞 (02) 23815226-2166

出席者：劉委員金鐘、蔡委員再相、許委員朝富、廖委員慧燕、本局運務處、臺北工務段、臺北站

列席者：

副本：

備註：

- 一、請臺北工務段通知「臺北車站暨跨單位無障礙設施及指標系統整合委託規劃設計案」立約建築師於會中就基本設計報告書規劃內容進行簡報說明。
- 二、局外單位人員請持本通知單由臺北車站東二門進入後乘電梯至5樓。
- 三、檢附本次會議相關資料1份。
- 四、為響應節能減碳，請與會人員自行攜帶會議資料與會，並請自備環保杯

交通部臺灣鐵路管理局工務處



檔 號：
保存年限：

交通部臺灣鐵路管理局臺北工務段 函

地址：23844新北市樹林區立仁街3號
承辦人：陳吉上
電話：(02)23815226-3723
傳真：(02)23815226-3710
電子信箱：0036022@railway.gov.tw

受文者：本局工務處

發文日期：中華民國109年10月26日
發文字號：北工施字第1090014818號
速別：普通件


密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨(315183900M_1090014818_ATTACH1.pdf、315183900M_1090014818_ATTACH2.pdf、315183900M_1090014818_ATTACH3.pdf)

主旨：檢送本段109年10月21日「臺北車站暨跨單位無障礙設施及指標系統整合委託規劃設計案」電扶梯空間改設電梯評估辦理現場會勘紀錄1份，請查照。

正本：滕旭平建築師事務所、本局運務處、資產開發中心、臺北站

副本：本局工務處(含附件)



109/11/04



E01090017890 109/10/27

交通部臺灣鐵路管理局臺北工務段 會議紀錄

主辦單位：臺北工務段

會議名稱：「臺北車站暨跨單位無障礙設施及指標系統整合委託規劃設計案」電扶梯空間改設電梯評估辦理現場會勘

時間：109年10月21日（星期三）上午9時30分

地點：臺北車站1樓值班站長室

主席：許副段長世能代

紀錄：陳吉上

上級指導員：

出席人員：如簽到簿

列席人員：

結論：

- 一、有關需求 A.候車付費區內穿堂層至月台層部分，於付費區內增設電梯 NE1及 NE2至月台層，惟基於維持付費區之動線空間電梯位置往中央通道方向外推平移並向付費區內開口。
- 二、有關需求 B.地下一樓至二樓公共空間之垂直動線部分，經與會單位現場勘查8處可供設置電梯處所，排除管線密布及位置不適宜之部分，擇定西三門、北一門北二門之間、北二門北三門之間等三處（附件1）評估設置電梯。
- 三、請滕旭平建築師事務所依旨案採購契約第七條一、（一）1.（3）各項工作經本局審查後，立約商接到本局審查意見後，應在本局通知辦理日起算14工作天內修正完成及提送。

散會：上午11時55分。

臺北工務段會勘簽到簿

一、名稱：「臺北車站暨跨單位無障礙設施及指標系統整合委託規劃設計案」電扶梯空間改設電梯評估辦理現場會勘

二、時間：109年10月21日(星期三)上午9時30分


三、地點：臺北車站1樓值班站長室

四、主持人：蔡世能代
紀錄：陳吉上

五、參加單位及人員：

騰旭平建築師事務所	蔡世能	李宇楠	吳重環
本局運務處		吳瑞卿	
本局臺北站	涂維庭		
資產開發中心	徐巧玲		
本局工務處	王惠	周璋鈞	林子闳
臺北工務段	張嘉	陳志銘	

西三門、北一門北二門之間、北二門北三門之間評估設置電梯位置圖：1F



檔 號：
保存年限：

交通部臺灣鐵路管理局工務處 函

地址：10041臺北市中正區北平西路3號
承辦人：林子閔
電話：(02) 23815226-4239
傳真：(02) 23758662
電子信箱：0703913@railway.gov.tw


受文者：本局運務處

發文日期：中華民國109年10月12日
發文字號：工橋隧字第1090016504號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如主旨(315180000M_1090016504_ATTACH1.pdf、315180000M_1090016504_ATTACH2.pdf)

主旨：檢送本處109年9月30日「臺北車站暨跨單位無障礙設施及指標系統整合委託規劃設計案」第二期臺北車站既有指示標示系統改善之基本設計報告書審查會議紀錄1份（如附件），請查照。

說明：依據本處109年9月21日工橋隧字第1090015686號開會通知單辦理。

正本：滕旭平建築師事務所、本局運務處、臺北站、臺北工務段
副本：本處橋隧科



109/10/21



T01090012072 109/10/13

交通部臺灣鐵路管理局 會議紀錄

壹、名稱：「臺北車站暨跨單位無障礙設施及指標系統整合委託規劃設計案」第二期臺北車站既有指示標示系統改善之基本設計報告書審查會議

貳、時間：109年9月30日（星期三）下午2時

參、地點：工務處 5176-2 會議室

肆、主持人：古副處長正育

記錄：陳吉上

伍、參加單位人員：如簽到表

陸、審查意見：

- 一、有關引導設施部分，建議引導動線引導到服務台及廁所，基於安全考量及因電梯有付費管制不要引導到電扶梯及電梯之位置。
- 二、有關需求 A.候車付費區內穿堂層至月台層部分，研議採用方案二：於付費區內增設電梯 NE1 及 NE2 至月台層，惟基於維持付費區之動線空間，電梯位置往中央通道方向外推平移並向付費區內開口。
- 三、有關需求 B.地下一樓至二樓公共空間之垂直動線部分，研議採用方案五：利用南一門南二門之間電扶梯空間及北二門北三門之間電扶梯空間改設電梯 NE7 及 NE8，自 B1 通達 2F，空間上採於法定值內縮小樓梯空間並將電扶梯復原平移。另亦評估東三門及西一門附近電扶梯空間改設電梯；本項次請臺北工務段

另行邀集相關單位召開現場會勘評估電梯井機坑位置與 B2 層空間是否適宜。

四、有關無障礙指標改善位置 1 樓部分，建議東一門往國光客運及北一至三門往公車轉乘銜接問題改善。

五、有關無障礙指標改善位置 B1 樓部分，建議針對「往桃園機場捷運」、「臺北捷運板南線」及「淡水信義線」跨運具銜接指標介面改善。

柒、結論：

一、請臺北工務段另行邀集相關單位召開現場會勘評估非付費區之電梯井機坑位置與 B2 層空間是否適宜。

二、請滕旭平建築師事務所於上開會勘後，就本次各單位提出意見及會勘後結果修正後送審，修改期限請臺北工務段於會勘後依契約函知立約商。

捌、散會：下午 4 時。

交通部臺灣鐵路管理局會議簽到表

壹、名稱：「臺北車站暨跨單位無障礙設施及指標系統整合委託規劃設計案」第二期報告書審查會議

貳、時間：109年9月30日（星期三）下午14時

參、地點：工務處5176-2會議室

肆、主持人：古副處長正育

記錄：陳吉上

肆、出/列席單位及人員簽到：

出/列席單位	職稱/簽名
滕旭平建築師事務所	建築師 滕旭平 字印
運務處	陳美盈 袁育呈
臺北車站	黃淑娟

出/列席單位	職稱/簽名
工務處	周璋鈞 林子闳
臺北工務段	陳吉昌

